

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЧС13.В.00387

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0012352

Общество с ограниченной ответственностью «ШИДЕЛЬ»

Адрес: 172007, Россия, Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе, д. 53, ОГРН: 1047796228435, тел.: +74825196669, +74992713074, факс: +74992713076

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ШИДЕЛЬ»

Адрес: 172007, Россия, Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе, д. 53, ОГРН: 1047796228435, тел.: +74825196669, +74992713074, факс: +74992713076

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,

тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Каналы вентиляционные из камней бетонных по ТУ 5741-091-72982187-09 с изм. 1

(сборка в соответствии с «Руководством по монтажу вентиляционных каналов из блоков бетонных SCHIEDEL (Технологическая карта операционного контроля) ТК.ВК-01.1 от 17.03.2016»)

(см. Приложение № 0005085)

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 48 6367

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.) предел огнестойкости EI 150 ГОСТ Р 53299-2013 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 13301 от 19.04.2016

ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ02.

Акт о результатах анализа состояния производства № 13947 от 16.03.2016

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.

Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5741-091-72982187-09 с изм. 1

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.04.2016

по 22.04.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А.В. Матюшин

инициалы, фамилия

С.А. Шарипова

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №С-РУ.ЧС13.В.00387

(обязательная сертификация)

№ 0005085

СВЕДЕНИЯ ПО СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ПРОДУКЦИЯ:

Каналы вентиляционные из камней бетонных типов:

MSTQ 19x19, MSTQ 26x26, MSTQ 30x30, MSTQ 38x38, MSTQ 45x45,  
VENT 1L 25/20, VENT 2L 36/25, VENT 3L 52/25, VENT 4L 68/25, VENT 4x 36/50,  
CVENT 30x40, CVENT 30x55, CVENT 30x70, CVENT 26x26, CVENT 26x40,  
CVENT 21x46, CVENT 21x78, CVENT 21x62, CVENT 21x30, CVENT 21x47  
по ТУ 5741-091-72982187-09 с изм. 1

(сборка в соответствии с «Руководством по монтажу вентиляционных каналов из блоков бетонных SCHIEDEL (Технологическая карта операционного контроля) ТК.ВК-01.1 от 17.03.2016»)



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

*Handwritten signature*  
подпись

А.В. Матюшин  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

*Handwritten signature*  
подпись

С.А. Шарипова  
инициалы, фамилия