

**Общество с ограниченной ответственностью
научно-производственное предприятие «ИНИЦИАТИВА»
(ООО НПП «ИНИЦИАТИВА»)**

**142300, Московская область, г. Чехов, г. Чехов,
ш. Симферопольское, д.2, этаж 2, помещ.18**

Испытательная лаборатория
ООО НПП «ИНИЦИАТИВА»

300045 г. Тула, ул. Кауля, д.2-4

(фактический адрес осуществления деятельности)

тел.(4872) 37-08-27, e-mail: iniciativa.05@mail.ru

уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ИН01



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

И.С. Воронков:

(инициалы, фамилия)

« 31 » 01 2023 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 66 от 31.01.2023

Наименование и контактные данные заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «БестПоинт» 108825, Российская Федерация, г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, дом 25, офис 1, этаж 1 Номер телефона: +74958409040, адрес электронной почты: estrik@yandex.ru
Наименование и адрес изготовителя	Goldis Tile Yazd (Goldis Kashi Yazd) Иран, Исламская Республика, Бульвар Голдис, Промышленный город Нику, Ашкезар, Йезд
Дата получения образцов	07.11.2022
Наименование образца испытаний	Керамические плитки группы ВІb с низким водопоглощением, размер 245х65х8,5 мм торговая марка «BestPoint» в количестве 10 шт.
Сведения об отборе образцов	ИЛ не несет ответственности за стадию отбора образцов
Регистрационные данные	№ 635 № 635.1 - № 635.10
Цель испытаний	Определение морозостойкости на соответствие требованиям ГОСТ 13996-2019
Условия проведения испытаний	Относительная влажность воздуха 60-62%, температура воздуха 21-23°C
Методы испытаний	ГОСТ 27180-2019
Испытательное оборудование, средства измерений	Камера климатическая М-55/50-18 МАС-Н, аттестат № ВВН-013/06-22 от 03.06.2022, инв. № 470, 2018 г.; камера универсальная пропарочная КУП-1 с измерителем-регулятором температуры, аттестат № ВВН-379/09-2022 от 09.09.2022, инв. № 287, 2016 г.
Дата(ы) испытаний	08.11.2022-30.01.2023
Место проведения испытаний	300045 г. Тула, ул. Кауля, д.2-4
Дополнения, отклонения или исключения из метода	Отсутствуют
Результаты, полученные от внешних поставщиков	Внешние поставщики к деятельности ИЛ не привлекаются
Мнения и интерпретации	Для данного протокола испытаний нет требований нормативных документов и требований заказчика о выдаче мнений и интерпретаций результатов
Дополнительная информация	Отсутствует

Результаты испытаний

Сведения об образцах		Дата(ы) испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Требования к объекту испытаний		Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний
Регист- рация ИЛ	Марки- ровка за- казчика			Документы, устанавливающие требо- вания к объекту испыта- ний	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
635.1- 635.10	отсутст- вует	08.11.2022- 30.01.2023	Морозостойкость (температура испытаний -30°C)	ГОСТ 13996-2019	150 циклов	ГОСТ 27180-2019 п. 11	Повреждения отсутствуют

Примечание: 1. Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам, предоставленным заказчиком.
 2. Полное или частичное воспроизведение протокола и (или) результатов испытаний (измерений) допускается только с письменного разрешения ИЛ.

Инженер

Е.Ю. Анисимова

